

Ayuntamiento de Cortes

Obras, La Maquina (Nueva Rotonda y Lineas eléctricas)

Visto como se están desarrollando las Canalizaciones Electricas en nueva Rotonda, parece ser, como si se fuese a realizar otra forma de Iluminacion (Iluminacion central) y No la existente en Proyecto, la cual yo informe que seria necesaria mas cantidad de luminarias para que la rotonda quede en perfectas condiciones de iluminación.

En cuanto al sistema de luminacion, existen varias formas de iluminación las cuales todas pueden ser correctas, siempre que no se originen problemas en la circulación y se cumplan con los niveles de iluminación correctos.

Actualmente, nos encontramos en periodo de Renovación del Alumbrado Publico, con su correspondiente Proyecto, en dicho Proyecto no esta contemplado la Iluminacion de la nueva Rotonda ni la sustitución de las Lines Electricas.

Espero que se cumplan en su totalidad los Reglamentos de Alumbrado Exterior y de Baja Tension 2002, realizando los cálculos de Iluminacion de dicha Rotonda y todo lo relacionado con las Lineas eléctricas, Seccion de conductores y todos sus componentes.

José Luis Castro 16.003.120L



Cortes 8 de Octubre de 2.019